

Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение
ДЕТСКИЙ САД
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию
детей «Гнездышко»

№ 123

681008,

г. Комсомольск – на – Амуре

ул. Сусанина, 61/4.

☎ 52-71-81

ИНН 2703007645

КПП 270301001

«12» августа 2021 г

Исх № 09/2021 от 12.08.2021

Государственному инспектору
города Комсомольска-на-Амуре

В.А. Антоновой

Севастопольская ул., д. 27,
Г. Комсомольск-на-Амуре, 680000

Ответ

на предписание № 158/1 от 28.07.2021г

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе выездной плановой проверки Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Комсомольск-на-Амуре, проведенной в период с «15 июня 2021 года по «20» июля 2021 года в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Гнездышко» № 123 города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Указанные в предписании нарушения, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений (с указанием документов, подтверждающих устранение нарушений)
1	Из группы (групповая ячейка), размещающейся в помещениях 2 этажа (помещения № 28,19а,24,25,26,27 согласно техническому паспорту) при числе эвакуирующихся более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход. Срок: до 01.10.2022	На 2021-2022 гг. в ПФХД заложена сумма на установку эвакуационных и пожарных лестниц.
2	Из группы (групповая ячейка), размещающейся в помещениях 2 этажа (помещения № 29,34,33,31,32,30 согласно техническому паспорту) при числе эвакуирующихся более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход. Срок: до 01.10.2022	На 2021-2022 гг. в ПФХД заложена сумма на установку эвакуационных и пожарных лестниц.
3	Ширина внутренних эвакуационных выходов ведущих в лестничные клетки 2 этажа (лестничные клетки № 6, № 20, 35,52 согласно техническому паспорту) менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек. Срок: до 01.10.2022	На 2021-2022 гг. в ПФХД заложена сумма на расширение внутренних эвакуационных и пожарных выходов.

4	В зданиях, на путях эвакуации, на каждом этаже выборочно в местах размещения средств пожаротушения (в местах размещения переносных огнетушителей, пожарных кранов и средств обеспечения их использования, пожарных инвентарей) отсутствует аварийное освещение. Срок: 01.10.2022	Подрядной организацией ООО«Рубеж» составлена смета на установку аварийного освещения и находится на согласовании в Управление образования г. Комсомольска-на-Амуре.
5	В зданиях, на путях эвакуации, на каждом этаже, выборочно в местах размещения плана эвакуации отсутствует аварийное освещение. Срок: 01.10.2022	Подрядной организацией ООО«Рубеж» составлена смета на установку аварийного освещения и находится на согласовании в Управление образования г. Комсомольска-на-Амуре.
6	На объект защиты предоставлена декларация пожарной безопасности №08-409-367-ГО-00527 от 23.08.2012, содержащая измененные сведения. Срок: 01.10.2022	Выполнено
7	Не произведен расчет необходимого количества и типа огнетушителей по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР № 1479 от 16.09.2020 (в зависимости от огнетушителей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара). Срок: 01.10.2022	Выполнено
8	На объекте, питание электроприемников системы противопожарной защиты (СПЗ), являющиеся электроприемниками первой категории по надежности электроснабжения, осуществлено без применения панели противопожарных устройств (панель ППУ) которая, должна быть запитана от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. Фасадная часть панели ППУ и аппараты защиты и управления линий, питающих противопожарные устройства, расположенные на ВРУ (ГРЩ), должны иметь отличительную окраску (красную). Срок: 01.10.2022	Подрядной организацией ООО«Рубеж» составлена смета и находится на согласовании в Управление образования г. Комсомольска-на-Амуре.
9	Отсутствует освещение пути эвакуации снаружи перед каждым конечным выходом из здания. Срок: 01.10.2022	Подрядной организацией ООО«Рубеж» составлена смета на установку аварийного освещения и находится на согласовании в Управление образования г. Комсомольска-на-Амуре.

Заведующий МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 123



Е.Г. Бессонова