



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Комсомольск-на-Амуре

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон (4217) 55-09-08, e-mail: onprkms@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 63 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей

«Гнездышко» №123, сокращенное наименование – МДОУ детский сад общеразвивающего вида
№123, (ОГРН 1022700524648, ИНН 2703007645), Категория значительного риска (Ф 1.1)

Юридический адрес: 681008, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина, д.61/4.

Адрес фактического осуществления деятельности: 681008, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Сусанина, д.61/4

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение РАСПОРЯЖЕНИЯ (ПРИКАЗА) органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки выданного
заместителем главного государственного инспектором города Комсомольск-на-Амуре по
пожарному надзору Гордеевым С.К.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Комсомольску-на-Амуре
(наименование органа ОНД)

№ 63 от "09" июня 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 09 ч. 00 мин. "17" июня 20 21 г. по
11 ч. 00 мин. "28" июня 20 21 г. проведена проверка.

Государственным инспектором г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору Антоновой
Варварой Александровной

МДОУ детского сада общеразвивающего вида №123, 681008, Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина, д.61/4

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с: и.о. заведующего Макушева Н.С., заместитель директора по АХЧ Шухалова И.Е.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности". С целью обеспечения пожарной безопасности на Вашем объекте в соответствии
с ст.5, ст. 6 №123 ФЗ. Вам необходимо выполнить условия соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности. В случае выбора условий обеспечения пожарной
безопасности способом выполнения обязательных требований пожарной безопасности,
предусмотренным ч.3, ст.4ФЗ №123 Вам требуется устранить следующие нарушения:

№ Препис	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------

а- ния		которого(ых) нарушены	требований пожарной безопасности	(указы- вается только выпол- нение)
1	Из группы (групповая ячейка), размещающейся в помещениях 2 этажа (помещения № 28, 19а, 24, 25, 26, 27 согласно техническому паспорту) при числе эвакуирующихся более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.2 ч.3; ст.5; ст.6 ч.1 п.2; ст.51 ч.2; ст.52 п.2; ст.53 ч.1, ч.2 п.1 п.2; ст.89 ч.1, ч.3 п.2 «а» «б»; СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.5.1.3 (СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.12)	01.10.2022	
2	Из группы (групповая ячейка), размещающейся в помещениях 2 этажа (помещения № 29, 34, 33, 31, 32, 30 согласно техническому паспорту) при числе эвакуирующихся более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.2 ч.3; ст.5; ст.6 ч.1 п.2; ст.51 ч.2; ст.52 п.2; ст.53 ч.1, ч.2 п.1 п.2; ст.89 ч.1, ч.3 п.2 «а» «б»; СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.5.1.3 (СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.12)	01.10.2022	
3	Ширина внутренних эвакуационных выходов ведущих в лестничные клетки 2 этажа (лестничные клетки №6; №20, 35, 52 согласно техническому паспорту) менее 1,2м., при числе эвакуирующихся более 15 человек.	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. ст.1 ч.2 п.1; ст.4 ч.2, ч.3; ст.5; ст.6 ч.1 п.2; ст.39 ч.1 п.3; ст.51 ч.2; ст.52 п.2; ст.53 ч.1, ч.2 п.1 п.2; ст.89 ч.1, ч.3. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.5.1.4 (СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.14)	01.10.2022	
4	В зданиях, на путях эвакуации, на каждом этаже, выборочно в местах размещения средств пожаротушения (в местах размещения переносных огнетушителей, пожарных кранов и средств обеспечения их использования, пожарных	ст.1; ст.2; ст.37; ст.38 ФЗ-69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.2, ч.3; ст.5; ст.6 ч.1 п.2; ст.43; ст.51; ст.52 п.9; ст.60; ст.82 ч.9; ст.83 ч.10; ст.84 ч.1 п.4; ст.91 ч.1; ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.	01.10.2022	

	инвентарей) отсутствует аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.3.12 (СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.1). СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» п.5.1.3. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.1, п.7.6.3.		
5	В зданиях, на путях эвакуации, на каждом этаже, выборочно в местах размещения плана эвакуации отсутствует аварийное освещение.	ФЗ-69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. ст.1; ст.2; ст.37; ст.38. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.2, ч.3; ст.5; ст.6 ч.1 п.2; ст.43; ст.51; ст.52 п.9; ст.60; ст.82 ч.9; ст.83 ч.10; ст.84 ч.1 п.4; ст.91 ч.1; п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.10.2020 (далее по тексту – ППР РФ) СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.3.12 (СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.1); СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» п.5.1.3; СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.1, п.7.6.3.	01.10.2022	
6	На объект защиты предоставлена декларация пожарной безопасности №№08-409-367-ТО-00780 от 14.08.2018, содержащая измененные сведения.	п.1 ч.2 ст.1, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС России № 171 от 16.03.2020г.	01.10.2022	
7	Не произведен расчет необходимого количества и	п. 60, п. 397 ППР РФ	01.10.2022	

	<p>типа огнетушителей по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР № 1479 от 16.09.2020 (в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара).</p>				
8	<p>На объекте, питание электроприемников системы противопожарной защиты (СПЗ), являющиеся электроприемниками первой категории по надежности электроснабжения, осуществлено без применения панели противопожарных устройств (панель ППУ) которая, должна быть запитана от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. Фасадная часть панели ППУ и аппараты защиты и управления линий, питающих противопожарные устройства, расположенные на ВРУ (ГРЩ), должны иметь отличительную окраску (красную).</p>	<p>ФЗ-69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. ст.1; ст.2; ст.37; ст.38. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1 ч.2 п.1; ст.4 ч.2, ч.3; ст.5; ст.6 ч.1 п.2; ст.51; ст.52 п.3; ст.54; ст.82 ч.1, ч.2, ч.8; ст.83 ч.1, ч.10; ст.103 ч.2. п.54. ППР РФ Таблица 5.1, п.7.4, п.7.9, п.7.10 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». п.15.1СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». СП 6.13130.2013 «Свод правил. Электрооборудование» п.4.1, п.4.8, п.4.9, п.4.10. ПУЭ-7 п.1.2.17-1.2.21.</p>	01.10.2022		
9	<p>Отсутствует освещение пути эвакуации снаружи перед каждым конечным выходом из здания</p>	<p>ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. ст.1 ч.2 п.1, ст.4 ч.2, ч.3; ст.5; ст.6 ч.1 п.2; ст.43; ст.51; ст.52 п.9; ст.60; ст.82 ч.9; ст.83 ч.10; ст.84 ч.1 п.4; ст.91 ч.1; СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» п.5.1.3. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» п.7.6.3 ГОСТ Р 55842-2013, Пункт 4.2.1.1</p>	01.10.2022		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Комсомольск-на-Амуре по пожарному надзору
Антонова В.А.



“ 28 ” июня 20 21 г.

М.Л.П.*

Предписание №63/1/1 от 28.06.2021 на 3 листах для исполнения получил:



(подпись)

“ 28 ” июня 20 21 г.

и.о. заведующего МДОУ детский сад №123
Макушева Надежда Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы)